産業廃棄物処理施設の維持管理状況（平成２６年４月１日～平成２７年３月３１日）

〇焼却設備

（1）冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平成26年5月22日	平成26年5月22日
	平成26年7月26日	平成26年7月26日
	平成26年10月3日	平成26年10月3日
	平成26年12月5日	平成26年12月5日
	平成27年1月9日	平成27年1月9日

（2）排ガスの測定結果

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日		測定結果				
				ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
				ng-TEQ/Nm³	Nm³/h	g/Nm³	mg/Nm³	ppm
			基準値	0.1	39.9	0.04	700	250
煙突中間部（図面添付）	H26.4.21	H26.5.2			2.6	＜0.001	110	89
	H26.6.26	H26.7.3			0.11	＜0.001	19	110
	H26.6.26	H26.7.17		0.028				
	H26.8.21	H26.8.30			0.48	＜0.001	24.0	130
	H26.10.23	H26.11.17			1.5	＜0.001	94	160
	H26.12.19	H27.1.9			＜0.04	＜0.001	8.2	81
	H26.12.19	H27.1.20		0.022				
	H27.2.18	H27.3.6			5.8	＜0.001	130	100