

産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

焼却設備

(1)冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平成23年5月11日	平成23年5月11日
	平成23年6月27日	平成23年6月27日
	平成23年8月23日	平成23年8月23日
	平成23年11月22日	平成23年11月22日
	平成24年1月8日	平成24年1月8日

(2)排ガスの測定結果

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日		測定結果				
				ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
				ng-TEQ/Nm ³	Nm ³ /h	g/Nm ³	mg/Nm ³	ppm
			基準値	0.1	39.9	0.04	700	250
煙突中間部 (図面添付)	H23.4.26	H23.5.10			検出せず	0.008	32	110
	H23.4.26	H23.5.12		0.03				
	H23.7.5	H23.7.22			0.036	< 0.001	7.7	100
	H23.7.5	H23.7.22		0.094				
	H23.8.2	H23.8.9			< 0.04	< 0.001	16	89
	H23.9.13	H23.9.30			0.32	0.001	26	120
	H23.9.13	H23.9.30		0.023				
	H23.10.27	H23.11.18			0.066	< 0.001	12	130
	H23.10.27	H23.11.18		0.0097				
	H23.12.20	H24.1.10			検出せず	0.002	43	110
H24.2.15	H24.3.8			0.19	< 0.001	29	87	