

産業廃棄物処理施設の維持管理状況(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

焼却設備

(1)冷却設備、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去

規定項目	冷却設備	排ガス処理設備
ばいじんの除去を行った日	平成22年5月12日	平成22年5月12日
	平成22年7月7日	平成22年7月7日
	平成22年8月25日	平成22年8月25日
	平成22年11月10日	平成22年11月10日
	平成23年1月10日	平成23年1月10日
	平成23年5月11日	平成23年5月11日

(2)排ガスの測定結果

採取位置	排ガス採取日	結果が得られた日		測定結果				
				ダイオキシン類	硫黄酸化物	ばいじん	塩化水素	窒素酸化物
				ng-TEQ/Nm ³	Nm ³ /h	g/Nm ³	mg/Nm ³	ppm
			基準値	0.1	39.9	0.04	700	250
煙突中間部 (図面添付)	H22.5.27	H22.6.14			0.51	<0.001	88	93
	H22.5.27	H22.6.14		0.027				
	H22.7.29	H22.8.11			1.40	0.003	88	110
	H22.9.16	H22.9.28			0.30	0.002	78	110
	H22.9.16	H22.9.27		0.03				
	H22.11.25	H22.12.1			0.28	0.001	130	130
	H23.1.25	H23.2.9			検出せず	0.002	8.0	110
	H23.1.25	H23.2.18		0.042				